

Zuordnung der HTW ITplus[®] controlbox Versickerungskörper zu den Einbautiefen

Eignungstabelle 2 08

Einbautiefe [m]	SLW60	SLW30	LKW12
0,5	nicht geeignet	geeignet	geeignet
0,8	geeignet	geeignet	geeignet
1	geeignet	geeignet	geeignet
1,5	geeignet	geeignet	geeignet
2	geeignet	geeignet	geeignet
2,5	geeignet	geeignet	geeignet
3	geeignet	geeignet	geeignet
Einbautiefen über 3 m nach Rücksprache mit dem Hersteller			

Hamburg, am 18.2.2008



Dr. Reinhold Jonas
Sachverständiger der
TÜV NORD Systems GmbH & Co.
Hamburg

